

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ, вул. Франка
(місце складання)

№ _____

від «05» 04 2024 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20__ року № типовий, працівником(ами)
виконавця робіт _____

с-рз з сист. ВБСТ (Кочин, Ковали, Гунт, Овдариш)
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витік газу на: котельні (ф50); к/м (ф25) - 3 шт.
- 2) виявлено витік газу на: муфтовому з'єднанні (ф25) - 3 шт.
- 3) виявлено витік газу на: к/м (ф25) до муфтов. з'єдн.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Прийнято у
багатоквартирному будинку в цілому.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу усунути відповідно до умов, будинком
к/м (ф25) до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Овдариш М., Кочин М. 05.04.2024
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності, підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)