

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рогоща № _____ від « 09 » 09 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Рогощівської ДНП, Тоговської ДНП
с.п. Ченури Б.І. с.п. Демков П.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11 м. Рогоща.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вирішити питання доступу до газопроводу
- 2) (доплати на мінометом (утеплювач) та
- 3) вогнати в приміщенні (столова похилена)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: КМ-1 (не
процес вогню)
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинював

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вирішити питання та провести обстеження ДНП

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) до 09.09.24

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0975008038

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

с.п. Ченури Б.І. 09.09.24
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

с.п. Демков П.В.
(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності), підпис (замовника)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано