

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем  
газопостачання у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Рогозич № \_\_\_\_\_ від « 09 » 09 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Івченко Дмитро Тимурович ТЕР  
м.р. Черненко Віктор Денисович П.Р.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності)) П.Р. Рогозич

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Замітити газопровід (в коридорі) та
  - 2) Необхідно замінити кран (обірваний хвостик)
  - 3) На газопроводі знаходиться ковбас зварювальний
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: кв № 5; 4; 1

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести ремонт газопроводу відповідно до  
внутрішньобудинкових П-дз

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) до завершення

Контактний робочий телефон представника виконавця 0975068038

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Черненко Віктор Денисович П.Р. 09.09.24  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)  
Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності), підпис (замовника)