

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 69.32/20.1.3-24

від 22 10 2024 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ «Смісар експлуатації» ВБГО
Максимук Валерій Валентинович, Доло Андрій Тенкадійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40, вул. Богуна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки газу на різьбових з'єднаннях
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: це здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного будинку в цілому
в цілому
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання у будинку до експлуатації

Вартість: 7233,67 грн. Сім тисяч двісті тридцять три грн 67 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066-8160757

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Душок Т.М.
Доло С.Г.
Макимук В.В.

З актом ознайомлений:

Кривий І.В. Кривий І.В. Кривий І.В. Кривий І.В.
Кривий І.В. Кривий І.В. Кривий І.В. Кривий І.В.
Кривий І.В. Кривий І.В. Кривий І.В. Кривий І.В.
Кривий І.В. Кривий І.В. Кривий І.В. Кривий І.В.
Кривий І.В. Кривий І.В. Кривий І.В. Кривий І.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

22.10.2024

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

22.10.2024

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 14 мм.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)