

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Надвірна

(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- д7.33/20.1.3-24 від « 1 » 10 2024 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 292 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Надвірнянське УЕГГ см.м-р Трендохір Метена Ярославівна сп.з експ. ГПВРПГ Пилипчук Іван Михайлович; Генздей Роман Васильович; Пилипчук Яков Васильович; Балачук Богдан Романович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 вул. Франка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пофарбувати зовнішній газопровід
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати зовнішній газопровід в термін одного місяця

Вартість: 2881 грн. 31 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1.11.24

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442049

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

см.м-р Трендохір М.Д.
сп. Пилипчук І.М.
Генздей Р.В.
Пилипчук І.В.
Балачук Я.Р. В.М.
1.10.24

_____ Метена М.В. Р.М. 08.10.2024

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)