

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Калуш
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-75.31/20.1.3-24

від «04» жовтня 2024 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калуське УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Ярослав Володимирович, слюсар СЕ ВБГО Мещеряков Олексій Коєвтинович, слюсар СЕ ВБГО Чолій Назарій Богданович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18 бр. Консоловця

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ввдний газопровід навішаний кабелю
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

зняти кабелі з ввдного газопроводу впродовж одного місяця

Вартість: Чотири тисячі двісті двадцять п'ять грн. 91 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Олевич Я. В.

Мещеряков О. К.

Чолій Н. Б.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

04.10.2024

04.10.2024

04.10.2024

(дата)

З актом ознайомлений:

Романів Г. М. 15 04.10.2024

Денисова І. В. 15 04.10.2024

Резишак М. Р. 16 04.10.2024

Кравчук М. Н. 17 04.10.2024

Кудка Л. А. 20 04.10.2024

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)