

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Надвірна №ІФФ/100/АТО- 30.33/20.1.3-24 від « 4 » 10 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 292 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Надвірнянське УЕГГ с.п.р. Шрендехір Петро Арсенович
с.п.р. експ. ГПВРПГ Шимирюк Іван Михайлович, Геннадій Роман Васильович, Шимирюк Павло Васильович, Володимир Богдан Романович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8 вул. Франка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) обмежений доступ до газопроводу газопровід проко
- 2) даний в місцях приватної власності згідно проекту
- 3) не здійснювалися

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалися

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

надати доступ до газопроводу в термін
одного місяця

Вартість: 3 196 грн. 90 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 4.11.24

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442049

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

с.п.р. Шрендехір П.А.
с.п.р. Шимирюк І.М.
Геннадій Р.В.
Шимирюк І.В.
Володимир Б.Р.
4.10.24

З актом ознайомлений:

Медведчук

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)