

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 477.30/20.1.3-24 від « 16 » 10 20 24 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з експлуатації ВБГО «Манап
Вітальій Михайлович Захарко Григорій Васильович
Василюк Юрій Васильович Руденко Володимир Іванович Руденко Р.Ю.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Берегова 34А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на кранокх ф25 мм при вході у під'їзд 2.шт.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витрати ліквідації

Вартість: 9460 грн. 05 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Манап ВМ
Захарко ГВ
Василюк ЮР
Руденко ВІ
Руденко РЮ

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

<u>[Підпис]</u>	<u>Мусенко В.Б.</u>	<u>16</u>
<u>[Підпис]</u>	<u>Ромко Л.І.</u>	<u>20</u>
<u>[Підпис]</u>	<u>Бондарів Н.Б.</u>	<u>21</u>
<u>[Підпис]</u>	<u>Богданова Г.І.</u>	<u>19</u>
<u>[Підпис]</u>	<u>Григорієв Г.П.</u>	<u>23</u>
<u>[Підпис]</u>	<u>Вітальєвський М.В.</u>	<u>25</u>

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)