

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-422.30/20.1.3-24 від « 16 » 10 2024 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з експлуатації ВБГО Макар  
Віталій Михайлович Захарюк Григорій Ващук  
Ващук Юрій Володимир Фучин Володимир Іванович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Вітовий Майдан 3

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на краях ф20 злигнута у під'їзді.
- 2) На стоянку виявлено витік газу краєм ф32 мм — 2 шт. на вході 1-2 поб.
- 3) Виявлено витік газу на краях на стоянку ф40 мм.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідувати витік газу на стоянку ф40 мм та ввідному краї ф32 мм  
Витік ліквідувати

Вартість: 5063 грн. 42 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Макар ВМ  
Захарюк ГВ  
Ващук ЮР  
Фучин ВІ  
Фучин ВІ

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

<u>Вихованець Д.З.</u>	<u>10</u>	<u>1</u>
<u>Кучеренко Т.П.</u>	<u>20</u>	
<u>Телюк М.Я.</u>	<u>12</u>	
<u>Темків М.М.</u>	<u>16</u>	

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)