

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано—Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 370.30/20.1.3-24 від « 08 » 10 20 24 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГс-рз експлуатації ВБГО Васюба Юрій Романович Захарко Григорій Васильович Макош Віталій Михайлович Русиня Володимир Іванович Романюк Роман Іванович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Василиянон 16/5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на крані Ø25

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на стояку кран Ø25

Вартість: 1362 грн. 96 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Васюба ЮР  
Захарко Г В  
Макош ВМ  
Русиня ВЗ  
Романюк РЮ

Юва  
Захарко  
Макош  
Русиня  
Романюк

Боровська О В  
Боровська О В  
Боровська О В  
Боровська О В  
Боровська О В

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)