

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долина
(місце складання)

№ІФФ/100/ATO-2.29/20.1.3-24 від « 09 » жовтня 2024 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ

слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович

слюсар ГПВРПГ Федорко Володимир Дмитрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4, вул. Довбуша

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відчинений незгорбовій потрібував обереження.
- 2) Відсутній віконний доступ до відчиного незгорбову.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Етап обереження відчиненого незгорбову відчиненого віконного доступу до незгорбову відчиненого віконного доступу.

Вартість: (6 105,81) шість тисяч сто п'ять грн. 81 коп.

Оріситовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Федорко В.Д.

Дутчак О.І.

09.10.2024р.

09.10.2024р.

З актом ознайомлений:

Рогсек О. О.
Сада В.І. Абакумов
Грицишин М.І. з
Ранюк Я.Ю. з
Киличко А.І. з

09.10.24
09.10.24
09.10.24
09.10.24
09.10.24

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпись замовника)