

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 60 .32/20.1.3-24

від «09» 10 2024 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар експлуатації ВБТО

Мухик Андр. Михайлович, Максимюк Валерій Васильович,  
Доня Сергій Геннадійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20, Бучина вул.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) на підготовці з'єднаннях виведено витяжки газу
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного  
будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання припинена до експлуатації.

Вартість: 567974 грн. П'ять тисяч шістьсот сімдесят дев'ять грн. 74 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0668460757

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Мухик А. М.  
Максимюк В. В.  
Доня С. Г.

З актом ознайомлений:

кв. 2. Мухик Андр. Михайлович кв. 15. М. С. Д.  
кв. 5. М. С. Д. кв. 16. М. С. Д.  
кв. 7. М. С. Д. кв. 20. М. С. Д.  
кв. 8. М. С. Д. кв. 21. М. С. Д.

09.10.24 р.

09.10.24 р.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 13 шт.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)