

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Смт. Богородчани  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-40.33.1./20.1.3-24

від «09» 10 2024 року

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Богородчанська дільниця Надвірнянського УЕГГ

Майстер ВБГО - Доцяк Галина Ярославівна

Слюсар - Крицун Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), вулиця Тараса Шевченка 38г

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Ввигиний газопровід попередь сарабубаєння

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

пофарбувати ввигиний газопровід в червоний до 1 місяця

Вартість: 4366 грн. 46 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0992039838

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Доцяк Г.В.  
Крицун В.І.

З актом ознайомлений:

09.10.2024 Григорук І.І.  
09.10.2024 Ковальська О.В.  
09.10.2024 Урсул-Я.В.  
09.10.2024 Кудзеван А.В.  
09.10.2024 Ковальська Г.В.  
09.10.2024 Гоголь Г.І.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)