

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 376.30/20.1.3-24 від « 09 » 10 20 24 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с.р з експлуатації ВБГО Макара Віталія
Миколайовича Захарю Григорія Володимирівича Вацеба Юрія
Романовича Рущака Володимирівича Романовича Ріомини Роман Юрійовича
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Набережна 18

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на вхідному стояку кран та різьбове з'єдн. ф32
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідувати витік газу на вхідному стояку ф32 кран та
різьбове з'єднання

Вартість: 9879 грн. 01 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макара ВМ
Захарю ГВ
Рущака ВЗ
Вацеба ЮР
Ріомини РЮ

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]

(дата)

З актом ознайомлений:

Омеляновичка Т.І.
Кузенко Т.Е.
Медведь Р.М.
Павлюк Н.В.
Коржан Г.М.
Головачова Т.М.
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)