

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано—Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 382.30/20.1.3-24 від «10» 10 2024 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ - с-рід з ел.м. ВБТО Жилий Микола  
Миколайович, Бунік Іван Григорович; Радковий Роман Степанович;  
Добрян Іван Петрович; Онуфрій Максим Степанович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18, Незалежності

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ущерб на покриві (5 кв.), шпарту (2 кв.), краплі (2 кв.)
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витрати ліквідовано.

Вартість: 1292 грн. 03 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не набуває

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Жилий М. М.  
Добрян І. П.  
Радковий Р. С.  
Бунік І. Г.  
Онуфрій М. С.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Нестеренко Т. В. в. 12

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)