

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано—Франківськ №ІФФ/100/АТО-380.30/20.1.3-24 від « 10 » 10 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з екс-АВТО Хмич  
Микола Миколайович; Довгань Роман Петрович; Гавришак Роман  
Владимирович; Булик Іван Григорович; Овчарук Максим Тарасович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 152 А, Незалежності

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Введення газу/водогазового замість фактом будинку.
- 2) Грунт на мурі, по обсягах (9м), краях (4м).
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійс.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати місцевій Терит на усунення порушень.  
Вирішено на мурі АВТО. Висоти інвентарю.

Вартість: 11172 грн. 66 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Хмич М. М.  
Довгань Р. П.  
Булик І. Г.  
Гавришак Р. А.  
Овчарук М. Т.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

10.10.24  
10.10.24  
10.10.24  
10.10.24  
10.10.24

(дата)

З актом ознайомлений:

Хмичак Р. В. кв. 92  
Хмичак Р. В. кв. 55  
Хмичак Р. В. кв. 48  
Хмичак Р. В. кв. 22  
Хмичак Р. В. кв. 6

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)