

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 61 .32/20.1.3-24

від « 10 » 10 2024 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ Служба експлуатації ВБТУ  
Мурзик Сергій Миколайович, Максимчук Валерій Захарович, Кольє Сергій Тимотійович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22, вул. Богуна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

- 1) виявлено витіки газу на різбовець з'єднаннях
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:

система газопостачання призначена до експлуатації.

Вартість: 17300,4 грн. Сімнадцять тисяч триста зрівень 40 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0668160757

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Мурзик С. М.

Максимчук В. В.

Кольє С. Т.

З актом ознайомлений:

кв. 2/1 кв. 22 кв. 35 кв. 40 кв. 41 кв. 42 кв. 43 кв. 44 кв. 45 кв. 46 кв. 47 кв. 48 кв. 49 кв. 50 кв. 51 кв. 52 кв. 53 кв. 54 кв. 55 кв. 56 кв. 57 кв. 58 кв. 59 кв. 60 кв. 61 кв. 62 кв. 63 кв. 64 кв. 65 кв. 66 кв. 67 кв. 68 кв. 69 кв. 70 кв. 71 кв. 72 кв. 73 кв. 74 кв. 75 кв. 76 кв. 77 кв. 78 кв. 79 кв. 80 кв. 81 кв. 82 кв. 83 кв. 84 кв. 85 кв. 86 кв. 87 кв. 88 кв. 89 кв. 90 кв. 91 кв. 92 кв. 93 кв. 94 кв. 95 кв. 96 кв. 97 кв. 98 кв. 99 кв. 100

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)  
10.10.2024р.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)  
10.10.2024р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 32 осіб.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)