

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 336 .30/20.1.3-24 від « 14 » 10 20 24 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами), виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-п з смт. ВБСО Тиме Миколайович, Олександр Миколайович Такашів, Довгань Радислав Якович, Павлашук Роман Володимирович, Хоми Микола Михайлович.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6, Боронького

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Протікання на вхідних муфтах та роз'ємах (2 шт.)
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконати на вимогу.

Вартість: 1129 грн. 14 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Олександр М. Т.
Довгань Р. Я.
Павлашук Р. В.
Хоми М. М.
Тиме С. С.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Довгань Р. Я. кв. 4
Павлашук Р. В.
Хоми М. М.
Тиме С. С.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)