

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано—Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-401.30/20.1.3-24 від «14» 10 2024 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГс-р з експлуатації ВБГО Вацуба Юрій Романович, Макар Віталій Михайлович, Захарко Григорій Васильович, Руденко Володимир Іванович, Філончик Роман Юрійович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Висогама 12

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вартість: 1838 грн. 18 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Макар ВМ  
Захарко ГВ  
Вацуба ЮР.  
Руденко ВМ  
Філончик Р.Ю

З актом ознайомлений:

[Підпис]  
[Підпис]  
[Підпис]  
[Підпис]

Дребут Т.В. 3  
Ревчук Л.А. 1

[Підпис]  
[Підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)