

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

_____ Коломия _____ №ІФФ/100/АТО- 67.32/20.1.3-24 від « 18 » 10 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ спосар експлуатації ВБСГ
Максимок Володимир Васильович, Яков Сергій Тетянович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 36, Бочура

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витік газу на робочих з'єднаннях
- 2) ізоляція пошкоджена
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано наладувати оксидний газовий контроль системи газопостачання призначено до експлуатації.

Вартість: 17219,16 грн. Викладають тисяч п'яті дев'ятнадцять грн. 16 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0668160757

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Максимок В.В.
Яков С.Т.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

18.10.24
(дата)

З актом ознайомлений:

кв. 95 кв. 13 кв. 34 кв. 39 кв. 40
кв. 41 кв. 42 кв. 43 кв. 44 кв. 45
кв. 46 кв. 47 кв. 48 кв. 49 кв. 50
кв. 51 кв. 52 кв. 53 кв. 54 кв. 55
кв. 56 кв. 57 кв. 58 кв. 59 кв. 60
кв. 61 кв. 62 кв. 63 кв. 64 кв. 65
кв. 66 кв. 67 кв. 68 кв. 69 кв. 70
кв. 71 кв. 72 кв. 73 кв. 74 кв. 75
кв. 76 кв. 77 кв. 78 кв. 79 кв. 80
кв. 81 кв. 82 кв. 83 кв. 84 кв. 85
кв. 86 кв. 87 кв. 88 кв. 89 кв. 90
кв. 91 кв. 92 кв. 93 кв. 94 кв. 95
кв. 96 кв. 97 кв. 98 кв. 99 кв. 100

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата) 18.10.24

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 30 хв.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)