

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Калуші  
(місце складання)

№ ІФФ/100/АГО-36.31/20.1.3-24

від « 14 » серпня 2024 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калуське УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Ярослав Володимирович., слюсар СЕ ВБГО Мещеряков Олексій Костянтинович, слюсар СЕ ВБГО Чолій Назарій Богданович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11, вул.Хмельницького.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ввирний газопровід погрудіє фарбування
- 2) ввирний газопровід навішаними кабелем
- 3) ввирний вивисний доступ до ввирного газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- пофарбувати ввирний газопровід в термін одного місяця
- зняти кабелі з ввирного газопроводу в термін одного місяця
- зробити вивисний доступ до ввирного газопроводу в термін двох тижнів

Вартість: Оринадить плав девясот тридцать девять грн. 23 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання:

Працівник,

який виконав обстеження

Мещеряков О.К.  
Чолій Н.Б.

14.08.2024

14.08.2024

14.08.2024

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Буря А.І. №9 14.08.2024  
Дузік З.М. №10 14.08.2024  
Боренко Р.С. №13 14.08.2024  
Покочило Р.І. №20 14.08.2024  
Статко С.М. №29 14.08.2024

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)