

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

.Надвірна №ІФФ/100/ATO- 14.33/20.1.3-24 від « 26 » 08 2024 року
• (місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 292 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Надвірнянське УЕГТ сп. з.р. Іренаюх Ілля Миколайович, Тенюків Володимир Іванович, Тимчук Іван Васильович, Тимчук Іван Васильович, Тимчук Іван Васильович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 б/н. В. Великого

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) підфербувати фасадний газопровід
- 2) общепублічний доступ до газопроводу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

підфербувати і надати доступ до фасадного газопроводу в термін одного місяця

Вартість: 6 762 грн. 25 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442049

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

сп. з.р. Іренаюх І. М.
сп. Тимчук І. В.
сп. Тенюків В. В.
сп. Тимчук І. В.
сп. Тимчук В. В.

З циком ознайомлений:

Тимчук В. В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпись замовника)