

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 32.32/20.1.3-24

від « 14 » 08 20 24 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ смоса з експлуатації ВБТО  
Махемчук Валерій Васильович, Ясєв Сергій  
Геннадієвич

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 46, в. Сітових Стріжків

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витік газу на різьбових з'єднаннях
- 2) на фасадному газопроводі вогні
- 3) запалювальне покриття пошкоджено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного  
будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подірябувати ввідний газопровід

Вартість: 6678,48 грн. Шість тисяч шістьсот шістдесят вісім убоків 48 коп. ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0668160757

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Махемчук В.В.  
Ясєв С.Г.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

14.08.24р.

З актом ознайомлений:

<u>к.в. 18.</u>	<u>к.в. 17.</u>
<u>к.в. 21.</u>	<u>к.в. 19.</u>
<u>к.в. 24.</u>	<u>к.в. 22.</u>
<u>к.в. 25.</u>	<u>к.в. 26.</u>
<u>к.в. 28.</u>	<u>к.в. 27.</u>

14.08.24р.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 14 кп.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)