

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Надвірна №ІФФ/100/АТО- 18.33/20.1.3-24 від «28» 08 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 292 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Надвірнянське УЕГГ ст. м-р Шрендхір Штефан Ярославівна  
сп з експ. ГПВРПГ Шимитюк Іван Михайлович, Шендєй Роман Васильович  
Шимитюк Ілля Васильович, Волошир Богдан Іванович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 вул. Василенка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Обмежений доступ до фасадного газопроводу
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

надати доступ до фасадного газопроводу в термін  
одного місяця

Вартість: 2926 грн. 47 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442049

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

ст. м-р Шрендхір Штефан Ярославівна 28.08.24  
сп з експ. Шимитюк Іван Михайлович " "  
Шендєй Роман Васильович " "  
Шимитюк Ілля Васильович " "  
Волошир Богдан Іванович " "

Левченко Р.В. 14/6  
Масинюк М.В. 14/5  
Демченко Я.В. 14/2

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)