

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО-121.30/20.1.3-24 від « 16 » 08 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГС-р земеплащачії ВБСГ Захарко Григорій Володимир Микола Володимир Михайлович
Василька Юрій Романович Руслана Валентиніч Франдис.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № бул. Шопена 7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *Вимірювач газу на кухні не діє*
- 2) *Вимірювач газу на кухні не діє*
- 3) *Вимірювач газу на кухні не діє*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *не здійснювався*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *від кухні*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вимірювачі місяці

Вартість: *1308* грн. 52 кон. з НДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) *16.08.24*

Контактний робочий телефон представника виконавця *0673410797*

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Захарко Григорій Володимир Микола Василько Юрій Романович Руслана Валентиніч

З актом ознайомлений:

Зеленіч

Стефаніч

Лілія

16.08.24

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я) *ім'я* та по батькові *ім'я* (за наявності), підпис *ім'я* замовника)