

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 34.32/20.1.3-24

від «19» 08 2024 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ співсар з експлуатації ВБТУ  
Максимук Валерій Васильович, Адам Сергій Генна-  
дійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1, вул. Венницька

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки газу на різьбовому з'єднанні
- 2) на фасаді будинку.
- 3) корозія на відкритому газопроводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного  
будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подарбувати фасадний газопровід  
лакофарбовим покриттям

Вартість: 9445,11 грн. Являть тисяч чотирьох соток п'ять гривень 11 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0668160757

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Максимук В.В.  
Адам С.Г.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

19.08.24р

З актом ознайомлений:

кв.53 ШР-кв.54 кв.36 кв.37 кв.38 кв.39 кв.40 кв.41 кв.42 кв.43 кв.44 кв.45 кв.46 кв.47 кв.48 кв.49 кв.50 кв.51 кв.52 кв.53 кв.54 кв.55 кв.56 кв.57 кв.58 кв.59 кв.60 кв.61 кв.62 кв.63 кв.64 кв.65 кв.66 кв.67 кв.68 кв.69 кв.70 кв.71 кв.72 кв.73 кв.74 кв.75 кв.76 кв.77 кв.78 кв.79 кв.80 кв.81 кв.82 кв.83 кв.84 кв.85 кв.86 кв.87 кв.88 кв.89 кв.90 кв.91 кв.92 кв.93 кв.94 кв.95 кв.96 кв.97 кв.98 кв.99 кв.100  
19.08.24р

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 15 хв.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)