

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Калуші
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-38.31/20.1.3-24

від «19» серпня 2024 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калузьке УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Ярослав Володимирович., слюсар СЕ ВБГО Мешеряков Олексій Костянтинович. слюсар СЕ ВБГО Чолій Назарій Богданович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1, вул. Хмельницького.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) в'язкий газопровід, потребує фарбування
- 2) в'язкий газопровід, наявність кабелів
- 3) відсутність великого доступу до в'язного газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинилось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- фарбування в'язного газопроводу в термін одного місяця
- діяти надскриптом до в'язного газопроводу в термін одного місяця
- забезпечити великий доступ до в'язного газопроводу в термін зворотного зв'язку

Вартість: Відсутня три місяці шестомісячної давності грн. 41 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

<u>Олевич Я.В.</u>	<u>19.08.2024</u>
<u>Мешеряков О.К.</u>	<u>19.08.2024</u>
<u>Чолій Н.Б.</u>	<u>19.08.2024</u>

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

<u>Кардашук Л.Т. №26</u>	<u>19.08.2024</u>
<u>Вулиця М.М. №27</u>	<u>19.08.2024</u>
<u>Томашів В.В. №29</u>	<u>19.08.2024</u>
<u>Кілеуська О.С. №40</u>	<u>19.08.2024</u>
<u>Писенко В.В. №42</u>	<u>19.08.2024</u>

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)