

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Калуш

(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-3731/20.1.3-24

від «16» серпня 2024 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калуське УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ “Газорозподільні мережі України”, майстер СЕ ВБГО Олевич Ярослав Володимирович, слюсар СЕ ВБГО Мещеряков Олексій Костянтинович, слюсар СЕ ВБГО Чолій Назарій Богданович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3, бул. Хисленського.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутній газопровід, потребує заміни

2) Відсутній газопровід, поважений кабелем

3) Відсутній вівікінг досур до від'ємного газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- не відкрити від'ємний газопровід в першій однокімнатній квартирі

- замінити кабель з від'ємного газопроводу в першій однокімнатній квартирі

- забезпечити вівікінг досур до від'ємного газопроводу в першій однокімнатній квартирі

Вартість: Вісін пасаж дебетогор п'єзоджет сім грн. 22 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання:

Працівник,

який виконав обстеження

Олеевич Я. В. Олеевич
Мещеряков О. В. Олеевич
Чолій Н. Б. Чолій

З актом ознайомлений:

16.08.2024

16.08.2024

16.08.2024

Сперечин Б.М. №19 16.08.2024

Супрута Юра Г.Н. №20 16.08.2024

Лавіків Гавік Г. Й. №13 16.08.2024

Колесникова К. В. №10 16.08.2024

Ільїн - Рафаїл Л. Т. №7 16.08.2024

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)