

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-120.30/20.1.3-24 від « 16 » 08 2024 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕПТ *Булич Тарас Григорович; Гаврилюк Ольга Володимирівна;*
Добсанів Василь Петрович; Дударко Наталія Гарасевич.
(найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25, *Пралес*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *Продука на краю, мідтобому з'єднані*
- 2) *та шарфізажу.*
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *не діється.*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (лодається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *не припинялося*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відомо лодів зроблено.

Вартість: 2265 грн. 24 коп. з НДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) *не можебуде.*

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживач, яким припинено газопостачання, повідомлені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

*Булич Тарас Григорович
Гаврилюк Ольга Володимирівна
Добсанів Василь Петрович*

З актом ознайомлений:

*Білан М. С. *РНТ*
Денисова Н. С. *РНТ**

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

16.08.2024/

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

16.08.2024/

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я)
та по батькові (за наявності), підпис замошника)