

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Надвірна

(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 8.33/20.1.3-24 від «24» 07 2024 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 292 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Надвірнянське УЕГГ с.м.р. Шрендхір Тетяна Іванівна сп. з експ. ГПВРПГ Шимпюк Іван Михайлович, Пендзей Роман Васильович, Шимпюк Тобіо Васильович, Волощук Богдан Романович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12 вул. Коринська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) частково пофарбувати фасадний газопровід
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

пофарбувати фасадний газопровід вмірний  
одного місяця

Вартість: 8 087 грн. 17 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 23.08.24

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442049

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Шимпюк І.М.  
Пендзей Р.В.  
Шимпюк Т.В.  
Волощук Б.Р.  
с.м.р. Шрендхір І.І. 24.07.24

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Шимпюк Р.В. 24.07.24

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)