

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Калуш
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-23.31/20.1.3-24

від « 31 » липня 2024 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калуське УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Ярослав Володимирович., слюсар СЕ ВБГО Мещеряков Олексій Костянтинович, слюсар СЕ ВБГО Чолій Назарій Богданович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 62, вул.Хмельницького

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) внутрішній газопровід потребує фарбування

2) внутрішній газопровід навантажений кабелем

3) внутрішній вхідний доступ до вугляного газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- пофарбувати внутрішній газопровід в термін одного місяця

- зняти кабель з вугляного газопроводу в термін одного місяця

- закрити вхідний доступ до вугляного газопроводу в термін двох тижнів

Вартість: чотирнадцять тисяч чотириста двадцять одна грн. 31 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Олевич Я.В.
Мещеряков О.К.
Чолій Н.Б.

31.07.2024
31.07.2024
31.07.2024

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Лисенко С.Р. №72
Зінько Л.О. №74
Зінько Р.Р. №67
Федорів В.І. №73
Каміньчак В.С. №79

31.07.2024
31.07.2024
31.07.2024
31.07.2024
31.07.2024

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано