

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Калуш  
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-18.31/20.1.3-24

від «25» липня 2024 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калузьке УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Ярослав Володимирович., слюсар СЕ ВБГО Мещеряков Олексій Костянтинович, слюсар СЕ ВБГО Чолій Назарій Богданович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 54, вул. Зеленицького

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вв'язний газопровід потребує фарбування
- 2) вв'язний газопровід покритий ізоляційним кабелем
- 3) вв'язний в'язний доступ до вв'язного газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- нафарбувати вв'язний газопровід в термін одного місяця
- знести кабелі з вв'язного газопроводу в термін одного місяця
- зберегти вв'язний доступ до вв'язного газопроводу в термін двох тижнів

Вартість: Пять тысяч двести тридцать три грн. 75 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Мещеряков О.К.  
Чолій Н.Б.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

25.07.2024  
25.07.2024  
25.07.2024

(дата)

З актом ознайомлений:

Пашама Г.В. №3  
Пукан В.Н. №4  
Богдан Р.М. №6  
Буджи Л.П. №15  
Богдан К.В. №13

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

25.07.2024  
25.07.2024  
25.07.2024  
25.07.2024  
25.07.2024

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано