

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО-76 .30/20.1.3-25 від « 15 » 04 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з м.ст. Івано-Франківськ  
Василюк Юрій Романович, Фурман Володимир Миколайович,  
Земченко Євгеній Васильович, Мисирь Роман Миколайович.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Галицька 47

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік на муфтовому з'єднанні Ø25-2мм і
- 2) на крані Ø25-1мм.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Місце не виявлено витіку на муфтовому з'єднанні Ø25-2мм і  
на крані Ø25-1мм.

Вартість: 5415 грн. 88 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Василюк Ю.Р.  
Мисирь Р.М.  
Земченко Є.В.  
Фурман В.І.

12.04.25  
12.04.25  
12.04.25  
12.04.25

Ліценко Л.М. 30  
Клименко О.І. 26  
3 актом ознайомлений:  
Федорук Л.В. 25  
Шумак Л.Ю. 11  
Бітнарєнко О.В. 9  
Кобаленко І.Н. 5  
Ченіга Т.А. 16  
Ченіга Г.В. 17  
Василюк О.І. 19

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Шемелюк Л.А. 27  
Покітובה Р.Г. 29