

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 19 30/20.1.3-25 від «02» 04 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з експлуатації ВБГО

Вацуба Юрій Романович, Мельгар Віталій Миколайович,

Рудина Володимир Миколайович, Засурин Григорій Васильович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ Горкуші 28

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на криші ф 20-1Синдровий.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Мінімізувати витік на криші ф 20-1Синдровий.

Вартість: 1752 грн. 17 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Вацуба Ю.Р.
Мельгар В.М.
Засурин Г.В.
Рудина В.І.



Козіч Ж.Г. 10



(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)