

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-13 30/20.1.3-25 від « 02 » 04 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ

Михайло Михайлович, Довгань Роман Степанович, Думиг Іван Григорович, Гавриш Ірина Василівна, Гуржоран Максим
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 11А Паризька

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Порушення на контргайках (5шт.); краник (3шт);
- 2) шуми; задушення (2шт);
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснював.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконати необхідне.

Вартість: 2609 грн. 73 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Коліс М.М. Довгань Р.М. Думиг І.Г. Гавриш І.В. Гуржоран М.Г.
Зактом ознайомлений: Гуржоран О.Ю. Гуржоран О.Ю. Гуржоран О.Ю. Гуржоран О.Ю. Гуржоран О.Ю.
Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.04.25р
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)