

# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО- 51 .30/20.1.3-25 від « 09 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ сп з експліт ВБГО  
Вацуба Юрій Романович, Фурса Володимир Миколай,  
Зинко Григорій Васильович, Мануш Вікторія Миколаївна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Достоевського 12

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік на крані Ø20-1мм.
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Підкорвло Витік на крані Ø20-1мм.

Вартість: 1445 грн. 31 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>Вацуба Ю.Р.</u>	<u>[Підпис]</u>	<u>Ганущак В.М.</u>	<u>3</u>	<u>[Підпис]</u>
<u>Мануш В.М.</u>	<u>[Підпис]</u>	<u>Осадчук Г.Д.</u>	<u>1</u>	<u>[Підпис]</u>
<u>Зинко Г.В.</u>	<u>[Підпис]</u>	<u>Ганущак В.М.</u>	<u>2</u>	<u>[Підпис]</u>
<u>Фурса В.М.</u>	<u>[Підпис]</u>			

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)