

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 95.30/20.1.3-25 від «09» 04 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с.р.з. «Укр. ВВГ»
Ведєв Юрій Володимир, Рудик Володимир Іванович, Мисир Віталій
Меніш Іван, Зірко Ігорій Іванович,
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Досієвського 9

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік на муфтовому з'єднанні Ø20-тис. і
- 2) на крані Ø25-тис.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

п.п. Ведєв Ю.В. та Зірко І.В. на муфтовому з'єднанні Ø20-тис.
і на крані Ø25-тис.

Вартість: 1142 грн. 07 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>Ведєв Ю.В.</u>	<u>Рудик В.І.</u>	<u>Тейсгар М.У.</u>	<u>1</u>
<u>Мисир В.М.</u>	<u>Зірко І.В.</u>	<u>Сенкович Д.У.</u>	<u>3</u>
<u>Рудик В.І.</u>	<u>Рудик В.І.</u>		

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)