

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано—Франківськ №ІФФ/100/АТО-21 30/20.1.3-25 від « 03 » 20 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ сп з експлуат.: ВБГО

Васеда Юрій Романович, Рудик Володимир Михайлович  
Зісюк Григорій Васильович, Маняк Віталій Михайлович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Грюнвальдська 15

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу з муфтового з'єднання Ø32-2 мм, на крані Ø32-1 мм,
- 2) муфтові з'єднання Ø25-2 мм.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювали

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновок: підтверджено витік на муфтовому з'єднанні Ø32-2 мм,  
Ø25-2 мм, та на крані Ø32-1 мм.

Вартість: 10525 грн. 74 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Васеда Ю.Р.  
Зісюк Г.В.  
Рудик В.М.  
Маняк В.М.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Прикладовка Г.М.

З актом ознайомлений:

Тимошенко Я. 24  
Худіч В.М. 15  
Зісюк В.В. 11  
Шкурник В.М. 10  
Лазарук М. 9  
Кирилович Б.Т. 8  
Безсмертний Є.А. 3  
Воронкова Д.В. 26

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)