

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО-24 30/20.1.3-25 від «03» 04 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ *с-во з ген. ДВТО Комітет*  
*Микола Михайлович, Гринь Іван Григорович; Добрян Максим*  
*Петрович, Тавноч Роман Максимович, Олександр Максим Петрович.*  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 4; *Тришвацького*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *Витоки на канал (2 шт); монтаж на вхідна двері.*
- 2) *Загущення*
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *не здійснювалося*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *не припинялося*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Витоків ліквідовано.*

Вартість: 2042 грн. 35 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) *не потрібна*

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

<i>Комітет М.М.</i>	<i>Власів</i>	З актом ознайомлений:	<i>Тарасак І.Я</i>	<i>Добрян - М.Д</i>
<i>Добрян В.Д.</i>	<i>Гринь</i>		<i>Хворово 4.7.</i>	<i>М.П.</i>
<i>Гринь І.В.</i>	<i>Тавноч</i>			
<i>Тавноч Р.В.</i>	<i>Олександр</i>			
<i>Олександр М.Т.</i>				

*03/04.2025р.*

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)