

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-78 .30/20.1.3-25 від «15» 04 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з муні ВБ/В

Василюк Оріо Володимир, Задимчук Ігор, Васильчук,
Михайло Віталій Миколайович, Рудий Володимир/Михайло,
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ дп. Дніпрова 20

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Різкий вигин на краях Ø50-мм, Ø25-мм.

2) на муфтовому з'єднанні Ø40-мм, Ø25-мм

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Різкий вигин на краях Ø50-мм, Ø25-мм, і на
муфтовому з'єднанні Ø40-мм, Ø25-мм.

Вартість: 2093 грн. 09 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>Василюк О.Р.</u>	<u>В.В.</u>	_____	_____
<u>Задимчук І.В.</u>	<u>І.В.</u>	_____	_____
<u>Рудий В.В.</u>	<u>В.В.</u>	_____	_____
<u>Михайло В.М.</u>	<u>В.М.</u>	_____	_____

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)