

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-72 30/20.1.3-25 від «14» 04 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ С-р/з емс. ВСТ Юлія
Микола Миколайович, Дмитро Миколайович, Тарас Миколайович
Васильович, Дмитро Васильович, Олександр Максимович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 2, Кіївська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Протіки на монтажних (з'єднаннях); крани (з'єднання);
- 2) Відсутність газодіагностики на мережах газопостачання.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витрати на виконання.

Вартість: 1807 грн. 72 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Олександр М. Т.
Дмитро Т. Б.
Дмитро Т. Б.
Юлія М. М.
Тарас М. Р.

З актом ознайомлений:

Ушаків. Д. О. кв. 2
Войко Т. П. кв. 1
Навченко Н. В. кв. 3

14.04.2025 р.

14.04.2025 р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)