

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано—Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-63 30/20.1.3-25 від « 11 » 04 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с/р з см. ВБСГ Холми Микола  
Михайлович; Гунік Іван Григорович; Довган Василь Степанович;  
Павляк Роман Васильович; Андруш Максим Тарасович.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 160В, Холми Данила

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність напруги на вхідній мережі (2 мв.).

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновки надано.

Вартість: 6583 грн. 15 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не встановлено.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Андруш М. В.  
Гунік І. Г.  
Павляк Р. Р.  
Холми М. М.  
Довган Р. С.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

11.04.2025р.

(дата)

З актом ознайомлений:

Землякова Н. М. №5 Зрм  
Кузів О. В. №5  
Винник С. О.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

11.04.2025р.

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)