

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ДФФ/100/АГО-2.32/20.1.3-25

від 16 04 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар експлуатації ВБГО  
Луцик Ігор Михайлович, Доль Сергій Геннадійович  
Максимчук Володимир Васильович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку). № 15, вул. Мисенка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки на різьбових з'єднаннях
- 2) корозія на фасадному газопроводі
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного будинку в цілому  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано порадити власників газопроводу  
система газопостачання приготувати до експлуатації.

Вартість: 9724,2 грн. Дев'ять тисяч сімсот двадцять чотирьох коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096-3861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>Луцик І.М.</u>	<u>КВ.4</u>	<u>КВ.8</u>
<u>Максимчук В.В.</u>	<u>КВ.3</u>	<u>КВ.15</u>
<u>Доль С.В.</u>	<u>КВ.2</u>	<u>КВ.5</u>
<u>16.04.2025</u>	<u>КВ.6</u>	
	<u>КВ.7</u>	

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Лист  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)