

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-10.32/20.1.3-25

від «30» 04 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар експлуатації ВБГО
Луцик Федір Михайлович, Лаво Сергій Геннадійович,
Максимов Валерій Васильович

(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10, вул. Трибогданівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки на підлогових з'єднаннях
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного будинку в цілому
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

система газопостачання припинена до експлуатації

Вартість: 7175,92 грн. сім тисяч сто сорок п'ять грн 92 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096-3861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Федір Луцик
Сергій Лаво
Валерій Максимов

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

30.04.2025

(дата)

3 актом ознайомлений:

Сю. кв. з дворовий ЗМ
кв. 65 Савчук І.І. Савчук
кв. 62 Сиринчик Т.М. Сиринчик
кв. 60 Леско С.С.
кв. 11 Морозів Ірина
кв. 9 Опенко О.В.
кв. 63 Лукашук Т.М.
кв. 16 Рудков Н.Р.

кв. 29 Гурал
кв. 32 М
кв. 28 Гринь
кв. 25 Змір
кв. 21 Змір
кв. 19 Змір
кв. 20 Сурешко

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

30.04.2025

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 15 хв.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)