

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-225_30/20.1.3-25 від « 19 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ СР з експлуатації В БГО Вацаба
Юрій Романович, Макар Віталій Михайлович, Захарко Ігорій
Росинський Руслан Володимир Іванович, Гаврилюк Віталій Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 13

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік на вхідному крані Ø 25

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідувати витік газу на крані Ø 25 вхідному

Вартість: 2163 грн. 80 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Вацаба Ю. Р.
Макар В. М.
Захарко І. В.
Росинський Р. В.
Гаврилюк Р. В.

Ю. Р.
В. М.
І. В.
Р. В.
Р. В.

З актом ознайомлений:

Байко О. А. 2
Байко О. А. 4
Данків О. А. 4
Ситак О. О. 5
Тарасюк І. А. 7
Савчин Л. А. 3

Байко О. А.
Байко О. А.
Данків О. А.
Ситак О. О.
Тарасюк І. А.
Савчин Л. А.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис (замовника))