

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 224.30/20.1.3-25 від « 19 » 05 20 25 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ з експлуатації ВБГД Макаш Віталій
Михайлович Вацеба Юрій Романович Захарченко Роман Васильович
Руденко Володимир Іванович Гавриш Роман Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГД багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Активація 11

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на вихідному крані ф25
- 2) Виявлено витік на контрольному ф25
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на крані ф25, ліквідовано витік на
різбівному газопроводі ф25

Вартість: 18 29 грн. 52 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макаш В.М.
Вацеба Ю.Р.
Захарченко Р.В.
Руденко В.І.
Гавриш Р.В.

З актом ознайомлений:

Озарчук Р.М. 2
Гавриш О.І. 1
Руденко С.І. 3
Сидора А.А. 5

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис (замовника))