

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 120 .30/20.1.3-25 від «02» 05 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ С-р з м.п. ВБСГ

Вукач Юрій Романович, Русинчук Володимир Іванович,
Масур Віталій Миколайович, Говоруха Роман Вікторович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Вул. Пугачівська, 9.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено не недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік на мурованому газопроводі Ø 32-1мтр.
- 2) і на трубі Ø 25-1мтр.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Підібрати витік на мурованому газопроводі Ø 32-1мтр.
і на трубі Ø 25-1мтр.

Вартість: 1832 грн. 22 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Вукач ЮР
Масур В.М.
Русинчук В.І.
Говоруха Р.В.

З актом ознайомлений:

Ермачук С.М. №3
Шумак М.В. №5

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис (замовника))