

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-147.30/20.1.3-25 від «07» 05 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ *ср. з ел.м. ВБГО.*

*Водола Р.В. Романов, Водопольський М.В.,*  
*Романов Р.В. Водопольський.*  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ *б.п. Селішівського 40.*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) *Внебур виток на трубі Ø 25-1 шт.*

2) *мудрове з'єднання Ø 32-1 шт.*

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *не здійснює*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *не здійснює*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Внебур виток на трубі Ø 25-1 шт.*

*мудрове з'єднання Ø 32-1 шт.*

Вартість: *3165* грн. *32* коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) *0673410797*

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

*Водола Р.В.*  
*Романов Р.В.*  
*Романов Р.В.*

*Р.В.*  
*Р.В.*  
*Р.В.*

*Мозгова М.С. 24*  
*Чорношів А.В. 23*  
*Шпата М.З. 21*

*Р.В.*  
*Р.В.*  
*Р.В.*

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)