

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Болехів
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-5.29/20.1.3-24

від « 13 » травня 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ

слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович

слюсар ГПВРПГ Федорко Володимир Дмитрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 126, вул. Д.Галицького

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутній доступ до ввідного газопроводу.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати доступ до газопроводу в термін двох тижнів

Вартість: Одиннадцять тисяч п'ятсот шістьдесят шість гривень зокон

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Федорко В.Д.
Дутчак О.І.

13.05.2025р.

13.05.2025р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Романюк С.І.

Кісевич І.К.

Добик П.А.

Саричук Н.Р.

Буриню В.М.

Скочковський Л.В.

Красівська Л.В.

Майс М.Р.

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

Романюк С.І.

13.05.25

Кісевич І.К.

13.05.25

Добик П.А.

13.05.25

Саричук Н.Р.

13.05.25

Буриню В.М.

13.05.25

Скочковський Л.В.

13.05.25

Красівська Л.В.

13.05.25

Майс М.Р.

13.05.25

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності),

підпис

замовника)

Данил О.М.

Черненко М.Ю.

Данил О.М.

Черненко М.Ю.

13.05.25

13.05.25