

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Калуш
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-13.31/20.1.3-25

від «05» травня 2025 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калузьке УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Я.В., слюсар СЕ ВБГО Мещеряков О.К., слюсар СЕ ВБГО Чолій Н.Б.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5, вулиця Св.Степана

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ввирний газопровід потребує фарбування
- 2) ввирний газопровід навішаний на кабелі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- неодарувати ввирний газопровід в термін одного місяця
- зняти кабелі з ввирного газопроводу в термін одного місяця

Вартість: Восемь тысяч сімсот сорок грн. 84 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Олевич Я.В.
Мещеряков О.К.
Чолій Н.Б.

05.05.25
05.05.25
05.05.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Бондур Думчи І.І. 05.05.25
Куча І.Н. 05.05.25
Мещеряков Н.В. 05.05.25
Самокішин О.І. 05.05.25
Возкутова Г.І. 05.05.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)